

Stadt Niederkassel
Kita Neubau Südstrasse

1. Stellungnahme zur Entwurfsplanung, Stand: 17.04.2018

Die auseinander gezogene Gebäudefigur ist nachvollziehbar und einen gewissen Charme. Leider hat die einbündige Anlage zur Folge, dass ein hoher Fluranteil zur Erschließung benötigt wird, hierdurch werden die maximalen förderfähigen Flächen überschritten.

Die Orientierung zum Außengelände über einen Laubengang schafft eine interessante Zonierung.

Das zentrale Foyer welches auch als Vergrößerungsfläche für den Mehrzweckraum dienen kann dient leider auch als zentraler Erschließungsverteiler und ist somit nur eingeschränkt als z.B. Essbereich nutzbar.

1. Gruppennebenräume

- die Nebenräume der Gruppen Nr. 1,2,3 sollten in jedem Fall vom Flur aus begehbar sein um eine gruppenübergreifende Arbeit zu gewährleisten

2. Schlafräume

- die Zwischentüren zwischen den Schlafräume 4/3 und 1/2 sollten entfallen

3. Kinderküche

- die Vorrüstung einer Kinderküche ist lediglich in den altersgemischten Gruppen erforderlich

4. Küche

- in der Küche ist Stellfläche für 4 Servierwagen vorzusehen

5. Personalraum

- der Personalraum sollte mind. 20 qm sein

6. Leitungsbüro

- die Lage des Leitungsbüros muss zentral sein. In der vorliegenden Planung liegt das Büro zu sehr abseits.

7. Kinderwagen

- der Kinderwagenabstellbereich ist viel zu klein, sollte in jedem Fall größer geplant werden

8. Waschräume

- in mindestens 2 Waschräumen wären Duschen als Wasserspielzonen wünschenswert
- bevorzugt wären Waschrinnen, keine Einzelwaschbecken

9. Zugang ins Außengelände

- es muss in jedem Fall ein Zugang über Flurflächen in das Außengelände gewährleistet sein
- ein Zugang über die Gruppenräume ist aufgrund von Verschmutzungen nicht vorstellbar

10. Außenbereich

- ein Abstellraum / Schuppen im Außenbereich ist noch nicht erkennbar, sollte aber nicht fehlen
- die Parkplätze für die Leitung und Mitarbeitenden sowie Eltern für Hol- und Bringdienste ist noch nicht erkennbar
- die Spielfläche erscheint etwas klein, es gilt die nachzuweisen 10 qm/Kind zu berücksichtigen

aufgestellt: 19.04.2018_Dörte Moll, PA/PL
Verteiler: Jugendamt Stadt Niederkassel