



Stadt Niederkassel

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Auszug aus der Sitzung vom:	Betriebsausschuss Stadtwerke	Niederschrift zur Sitzung 13.11.2019
------------------------------------	-------------------------------------	---

3. **Mitteilungen und Anfragen**

Wortprotokoll:

- a) Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden -keine-
- b) Mitteilungen der Verwaltung

Hr. Dr. Smith (Betriebsleiter) berichtete über Folgendes:

Ausfall Wasserversorgung

Der kürzliche Ausfall der Wasserversorgung beruhte auf einem, durch Bauarbeiten, beschädigten Mittelspannungskabel. Die Ersatzstromversorgung des Wasserwerkes startete daraufhin einwandfrei. Allerdings liefen die Pumpen nicht wie geplant automatisch an, sondern mussten händisch in Betrieb genommen werden. Weiterhin erfolgte für einen kurzen Zeitraum eine gedrosselte Wasserabgabe, um Schäden innerhalb des Leitungsnetzes durch den vorab entstandenen Druckabfall zu verhindern. Die Wasserversorgung war nach ca. 1,5 Std weitestgehend wieder hergestellt. Die Pumpensteuerung wurde neu programmiert und wird in Kürze getestet.

Reparaturarbeiten Photovoltaikanlagen

Die Reparaturarbeiten der Photovoltaikanlagen auf den Grundstücken der Grundschulen Lülsdorf und Mondorf, die bei einem Sturm im Frühjahr 2019 beschädigt wurden, konnten mittlerweile abgeschlossen werden. Die Module sind nunmehr anders angebracht und befestigt, so dass ein abermaliger Sturmschaden auszuschließen ist.

Parkplätze Anlegestelle RheinSchwan

Die auf einer landwirtschaftlichen Fläche geplanten Parkplätze können nicht realisiert werden, da das Grundstück nicht zur Verfügung steht. Nun sollen entlang des Schneppenwegs Parkplätze angelegt werden.