

FB 7 / Gebäudewirtschaft / El.

Vermerk:

Feuchtigkeitsschäden in der Grundschule Mondorf, Computerraum, (Kellergeschoss).

Schreiben der Schule vom 09.10.2007

Sachverhalt:

Mit o.a. Schreiben meldet die Schule Feuchtigkeitsflecken im frisch renovierten Computerraum, im Bereich der Abhangdecke.

Seitens FB 7 -Gebäudewirtschaft- wurde am 10.10.2007 eine autorisierte Fachfirma beauftragt den Schaden zu orten, wenn möglich sofort zu beheben.

Nach aufstemmen der Abhangdecke am 11.10.2007 stellte sich heraus, dass die ca. 43 Jahre alten Abflussleitungen der Jungen WC Anlage undicht sind- und somit den Schaden an der Decke im Computerraum verursacht haben.

Es stellte sich heraus, dass eine Reparatur der Abflussleitungen nicht mehr möglich ist, die Abflussleitungen müssen im Jungen WC komplett saniert werden.

Zwischenzeitlich wurden für den Abbruch der Zwischendecke notwendige Angebote eingeholt, Abgabetermin ist der 9.11.2007.

Der Sachstand in v. g. Angelegenheit wurde der Schulleiterin Frau Zwickler seitens Unterzeichner telefonisch mitgeteilt.

Die Reparatur - Arbeiten sind lärmintensiv- und können somit nicht während der Schulzeit erledigt werden.

Nach Auftragsvergabe wird in Abstimmung mit der Schulleitung ein Baubeginnstermin vereinbart.

Die Schadenssumme beläuft sich auf insgesamt ca. 6.000,-- €

9.11.2007

Mundorf